

**Территориальное Управление Апрелевка
Администрации Наро-Фоминского городского округа**

**ПАСПОРТ № 8
готовности к отопительному периоду 2019/2020**

Выдан: ООО «ДЕЗ МО №1»

(полное наименование теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

1. Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: г.Апрелевка, ул. Горького, д. 25
2. Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: г.Апрелевка, ул. Цветочная аллея, д. 11
3. Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: г.Апрелевка, ул. Цветочная аллея, д. 15
4. Многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: г.Апрелевка, ул. Островского, д. 36

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 30.08.2019г. N 8


_____ Деркачев П.В.
(подпись, расшифровка подписи председателя комиссии)

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020гг.

г. Апрелевка
(место составления акта)

" 30 " 08 2019г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная приказом Начальника Территориальным управлением Апрелевка Администрации Наро-Фоминского городского округа от 05.06.2019г. № 49 в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г., утвержденной постановлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от 07.05.2019г. № 950 с "01" сентября 2019 г. по "15" сентября 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ООО «ДЕЗ МО №1»

Проверка готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г. проводилась в отношении следующих объектов: потребителей тепловой энергии многоквартирные жилые дома расположенные по адресу: г. Апрелевка ул. Горького, д.25, ул. Цветочная аллея, 11, 15, ул. Островского, д.36 находящихся в управлении ООО «ДЕЗ МО №1»


Всего к-во домов с централизованным отоплением - 4 шт. Оформлено паспортов готовности домов - 4 (100%)


1. Произведено устранение выявленных в предыдущем отопительном периоде нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы систем отопления на 2 домах.
2. Проведена промывка систем отопления -100%
3. Разработка эксплуатационных режимов - давление Рпод. – 6,0 атм, Робр. – 5,8 атм., температурный режим в соответствии с температурным графиком МУП «Теплосеть».
4. Выполнение плана ремонтных работ составляет - 97%
5. Состояние внутридомовых систем отопления и ГВС удовлетворительное на 4 домах
6. Утепление зданий произведено – 100%.
7. Состояние трубопроводов, арматуры рабочее, тепловой изоляции удовлетворительное.
8. Приборы учета по отоплению установлены на 4 домах, по ГВС – 4.
9. Установленные расчетные шайбы опломбированы.
10. Задолженность ООО «ДЕЗ МО №1» перед теплоснабжающей организацией по состоянию на 01.09.2019 г. нет.
11. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их мат.техн. ресурсами –1 бригада, обеспечена всем необходимым.
12. Промывка и опрессовка систем отопления проведена на 4 домах (100%). Акты предъявлены.
13. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий предусматривается графиками отключений потребителей тепловой энергии. (Должны быть разработаны графики отключения в соответствии с Приложением №3 Правил оценки готовности к отопительному периоду).

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: многоквартирные жилые дома находящихся в управлении ООО «ДЕЗ МО №1» готовы к работе в отопительном периоде 2019-2020гг.


Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: многоквартирные жилые дома находящихся в управлении ООО «ДЕЗ МО №1» готовы к работе в отопительном периоде 2019-2020гг.

Председатель комиссии:  Деркачев П.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:  Нижник М.Я.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:  Сорокин А.М.
(подпись, расшифровка подписи)

 Громов А.С.
(подпись, расшифровка подписи)

 Борисов А.Г.
(подпись, расшифровка подписи)

 Коржаков В.В.
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 2019 г.